


POHĽAD NA RS3.1



POZNÁMKA:

ROZVODNICA OCELOPLECHOVÁ OZNAČENÁ RS3.1
SKRINKA NA 24 MODULOV SEZ TYP Orava 627.26,
ROZMER 304x405x146 mm, NÁSTENNÁ, KRYTIE IP40/20

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM

– ZÁKLADNÁ OCHRANA JE RIEŠENÁ ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

– PRI PORUCHE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ELI – Vnútroň silnoprúdový rozvod

0	07.2013	Projekt pre stav. pov.		Ing.Šteliar	Ing.Šteliar	Ing.Šteliar
Rev.	Dátum	Popis		Vypracoval	Kontroloval	Schválil
Ing. Zdenek Šteliar Leningradská 9 07101 Michalovce Osvedčenie IBP: 135 IKO 1998 EZ P A,B E 1.1 tel. 056 3902256, 0905550243 steliar@orangemail.sk		Investor	Farma-BT, spol.s r.o. Veľké Raškovce			
		Stavba	Rekonštrukcia maštale pre ustajnenie a chov koní			
		PS, SO	SO 01 - Hlavný objekt			
		Názov výkresu: Rozvádzač RS 3.1				
Stupeň	SP	Čís.kópie:	Číslo výkresu: 11/13-SE-2		Zákazka č. 11/13	Por. číslo: SE-2
Mierka	bez					
x A4	3					